



**4° PLANTA ALTA N+11.68**  
ESCALA 1:100

CANT	SIMBOLOGÍA	
	Salida de tomacorriente regulada 120V bajo piso	
	Salida de tomacorriente pared REGULADA 120V	
	Punto de tomacorriente para Biométrico	
	Salida tomacorriente 115 especial	
	Salida tomacorriente 115V alto para TV o RACK sistema	
	Tubería EMT 1/2 que contiene 2 cables N° 12 THHN AWG para la fase, neutro y #14 THHN AWG tierra Piso	
	UPS	
	Subtablero de fuerza regulada	
	Canaleta eléctrica tipo escalerilla 40X15cm instalada en techo	
	Ponchado a canaleta de piso	
	Ponchado a canaleta techo	



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESMERALDAS

**UNIDAD DE PROYECTOS**

ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN  
ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ELABORADO POR:  
  
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN  
ING. LIZARDO SEGURA MEDRANDA

REVISADO POR:  
  
JEFA DE AREA DE PROYECTOS  
ARQ. NELLY CARVACHE Z

APROBADO POR:  
  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN  
ARQ. WILLIAM PALACIOS SANTANA

PROYECTO:  
**"REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS Y EL PARQUE CENTRAL 20 DE MARZO"**

CONTENIDO:  
**4° PLANTA ALTA N+11.68 FUERZA**

OBSERVACIONES:  
PLANOS RELACIONADOS; PLANOS ARQUITECTONICOS

<b>INGENIERIA ELECTRICA</b>		No. DE LÁMINA:
ESCALA:	FECHA:	<b>EL4</b> D E 8
INDICADA	JULIO/2020	