



**PLANTA BAJA N+1.26**  
ESCALA 1:100

CANT	SIMBOLOGÍA
	Salida de tomacorriente regulada 120V bajo piso
	Salida de tomacorriente pared REGULADA 120V
	Punto de tomacorriente para Biométrico
	Salida tomacorriente 115 especial
	Salida tomacorriente 115V alto para TV o RACK sistema
	Tubería EMT 1/2 que contiene 2 cables N° 12 THHN AWG para la fase, neutro y #14THN AWG tierra Piso
	UPS
	Subtablero de fuerza regulada
	Canaleta eléctrica tipo escalerilla 40X15cm instalada en techo
	Ponchado a canaleta de piso
	Ponchado a canaleta techo



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESMERALDAS

**UNIDAD DE PROYECTOS**

ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN  
ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ELABORADO POR:  
  
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN  
ING. LIZARDO SEGURA MEDRANDA

REVISADO POR:  
  
JEFA DE AREA DE PROYECTOS  
ARQ. NELLY CARVACHE Z

APROBADO POR:  
  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN  
ARQ. WILLIAM PALACIOS SANTANA

PROYECTO:  
**"REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS Y EL PARQUE CENTRAL 20 DE MARZO"**

CONTENIDO:  
**PLANTA BAJA N+1.26 FUERZA**

OBSERVACIONES:  
PLANOS RELACIONADOS; PLANOS ARQUITECTONICOS

INGENIERIA ELECTRICA

ESCALA: INDICADA      FECHA: JULIO/2020

No. DE LÁMINA: **EL1**  
D E 8